



13



## 一、前言

江苏皓海检测技术有限公司于 2024 年 02 月 29 日对南通高盟新材料有限公司有组织废气 DA001 废气总排口安装的 CEMS 系统进行比对监测。

## 二、依据

(1) GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》及其修改单（生态环境部公告 2017 年 第 87 号）

(2) HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续监测技术规范》

(3) DB 32/T 3944-2020《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测

技术规范》

检测项目			考核指标
氧气 CMS	O <sub>2</sub>	准确度	>5.0%时, 相对准确度≤15%
			≤5.0%时, 绝对误差不超过±1.0%
流速 CMS	流速	准确度	流速>10m/s 时, 相对误差不超过±10%
			流速≤10m/s 时, 相对误差不超过±12%
温度 CMS	温度	准确度	绝对误差不超过±3℃
湿度 CMS	湿度	准确度	烟气湿度>5.0%时, 相对误差不超过±25%
			烟气湿度≤5.0%时, 绝对误差不超过±1.5%

注：以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。

### 五、结果

表 1 DA001 废气总排口烟气 CEMS 比对监测结果表

CEMS 主要仪器参数							
仪器名称		型号		原理		制造单位	
VOC 气相色谱仪		CEMS-2000B		/		聚光科技(杭州)股份有限公司	
现场监测日期		2024.02.29		采样人		朱鹏城、洪季冬	
项目	监测时间	参比法数据	CEMS 数据	单位	限值	误差/准确度	结果评定
VOCs	10:56-11:01	20.2	20.77	mg/m <sup>3</sup>	100	±5%	合格
	11:13-11:19	19.6	20.39				
	11:32-11:38	18.7	19.51				
	11:50-11:55	18.7	19.79				
	12:02-12:11	18.3	19.60				
	12:16-12:31	19.4	20.6				
	13:27-13:32	18.9	19.70				
	13:37-13:47	18.8	19.6				
	13:52-13:58	18.5	19.57				
	14:02-14:13	18.5	19.57				
	14:17-14:23	18.5	19.57				
	14:27-14:33	18.5	19.57				
	14:37-14:43	18.5	19.57				
	14:47-14:53	18.5	19.57				
	14:57-15:03	18.5	19.57				

	10:49~10:54	6.0	6.32				
	11:07~11:12	6.1	6.18				
	11:25~11:30	6.0	6.15				

||

||

